

Начальнику ОНД Кущевского района  
УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,  
полковнику внутренней службы Костину А.А.

37

16.02.15 Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 3 на Ваше Предписание № 2/1/1 от 12.02.2015г по устранению нарушений требований пожарной безопасности «отсутствие системы дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны» рассмотрено 19.02.2015 г. с участием ответственного лица за данный участок работы – завхоз Завгородней С.В.

В связи с Вашим Предписание № 2/1/1 от 12.02.2015г в МБДОУ д/с КВ № 3 приняты следующие меры:

1. Изучены следующие нормативные акты РФ - ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123 – ФЗ от 22.07.2008г.
2. Предоставлена копия Предписания № 2/1/1 от 12.02.2015г о наложении административного взыскания в УО специалисту службы МУ «ХЭС».
3. Установка системы дублирования сигналов возникновения пожара на пульт подразделения пожарной сигнализации внесена в перспективный план развития материально- технического обеспечения образовательного учреждения на 2015 – 2016 г и запланировано на май – июнь.

заведующий МБДОУ № 3



Романова В.А.

